

weitere Bieterfragen mit Antworten:

leider wurde die Anfrage zur Photometrischen Messung mit dem Begriff „Transmission“ beantwortet. Diesen Begriff gibt es nicht in der Normung für eine Photometrische Messung im Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Ich würde Sie bitte die Messparameter zu nennen, um ein Angebot abgeben zu können. Sonst kann diese Position nicht zur Wertung geführt werden da Sie nicht eindeutig beschrieben ist.

je Leuchte durchführen! Nach der DIN EN 13032-5

Diese Norm legt die Darstellung der Beleuchtungswirkungsgraden und Leuchtendichte von Leuchten für den Einsatz in der Straßenbeleuchtung fest.

Könnten Sie uns bitte die technische Zeichnung zukommen lassen, wie diese Erdung erfolgen soll? Verstehe ich es richtig mit „Nein muss es nicht“ das kein Tiefererder erforderlich ist? Bitte einmal genau beschreiben.

Um eine neutrale Antwort von Bieter zu Bieter zu gewährleisten, ist die Position ausreichend beschrieben. Eine Zeichnung wird an den Auftragnehmer nach Feststellung der Angebote versendet. Hier ist unter anderem jedoch ein Beispielbild:



Gleichwertige Alternativen sind möglich.

Also wird die Position doppelt abgerechnet einmal vor der Maßnahme und einmal nach der Maßnahme? Habe ich das richtig verstanden? Das wir die Arbeit für den Planer übernehmen dürfen und das separat nach HOAI abrechnen dürfen? Wenn wir noch vor Beginn eine Aufnahme der vorhandenen Leuchten\Maste\Kabelübergangskästen machen müssen, muss die Leistung separat vergütet werden. Das ist keine eigentliche Aufgabe eines Auftragnehmers. Auf welcher Grundlage wurde die Ausschreibung dann erstellt?

Es gibt eine Aufstellung, je Mast. Trotzdem ist es grundsätzlich so, dass immer alle Maße am Bau zu prüfen sind. Bitte, wie beschrieben, in die Einheitspreise einpreisen kalkulieren.

Gibt es hierzu zur Kalkulation schon eine Übersicht welche Flächen betroffen sind? Ob ich jetzt eine Oberfläche mit Asphalt oder eine Oberfläche mit Rasen haben, ist schon kostenmäßig sehr unterschiedlich. Soll hier eine Mischkalkulation angenommen werden? Eine Pauschale kann für alle Beteiligten nicht Zielführend sein. Wie dürfen wir hier anbieten? Die Position ist für die Kabelfehlerbehebung gedacht, oder? In Position 02.0003 sind keine Oberflächen\Tiefbau beschrieben, der wird dann über die Positionen 07.0001 abgerechnet. Verstehe ich das richtig?

Die Flächen sind für die Ausschreibung noch uninteressant. Da die Leistung eindeutig beschrieben ist. Und ob die Fläche sich in dem Bereich oder dem Bereich befindet - ist letztendlich egal. Es geht um die Anzahl der Meter oder Stück zahlen. Weiterhin können während der Arbeiten evtl. noch folgende weitere Problemstellen nachträglich festgestellt werden, die wir jetzt nicht kennen.